<별첨1>

5. 측정 결과

- 측정날짜 01월 27일 (수)

	시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정결과 (f/cc)	측정 일시	검출석면의 종류	결과
측정결과	OS-#01	부지-1	WONSLAB (NO.6/1EA)	10.2	0.001	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#02	부지-2	WONSLAB (NO.1/1EA)	10.2	0.001	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#03	부지-3	WONSLAB (NO.9/1EA)	10.2	0.001	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#04	부지-4	WONSLAB (NO.14/1EA)	10.3	0.001	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#05	작업장 주변(실외)	WONSLAB (NO.13/1EA)	10.1	0.001	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#06	위생설비 입구-1(1F중앙)	WONSLAB (NO.2/1EA)	10.2	0.002	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#07	위생설비 입구-2(1F우측)	WONSLAB (NO.2/1EA)	10.1	0.003	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#08	음압기 배출구-1	WONSLAB (NO.3/1EA)	10.1	0.002	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#09	음압기 배출구-2	WONSLAB (NO.6/1EA)	10.2	0.002	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#10	음압기 배출구-3	WONSLAB (NO.5/1EA)	10.3	0.003	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#11	음압기 배출구-4	WONSLAB (NO.3/1EA)	10.1	0.002	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#12	음압기 배출구-5	WONSLAB (NO.6/1EA)	10.1	0.002	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#13	음압기 배출구-6	WONSLAB (NO.5/1EA)	10.2	0.002	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#14	폐기물 보관지점-1	WONSLAB (NO.6/1EA)	10.1	0.002	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	OS-#15	폐기물 보관지점-2	WONSLAB (NO.1/1EA)	10.1	0.002	2021.01.27	백석면	적합[미만]
	비고) 1. 금일 작업구역 : 1층 1-두리, 1-하나, 2-두리, 2-하나, 좌측복도 (1층 좌측 구역)							

KUMHO ASBESTOS ENVIRONMENT SURVEY
SINCE 2015