<별지 19호의2서식>

실 내 공 기 질　측 정 기 록 부

① 의뢰인	상 호(기관명)	미원초등학교 장락분교	② 의뢰내용	측정 용도	학교보건법에 의한 실내공기질 측정
	소재지(주 소)	경기도 가평군 미사리로 588			
	대표자(의뢰자)	유 성 희		의뢰항목	PM10, PM2.5, CO2, HCHO, CO, NO2, O3 총부유세균, 낙하세균, 진드기, 라돈
	관 리 책 임 자	유 성 희			

③ 시료채취 / ④ 측정분석결과	채취자 의견	양 호 합 니 다.						
	채 취 일	2020/10/19 (라돈재측정: 11/13)	시 료 채 취 자	서 한 국 (서명)				
	측정지점	소 음 (55dB)	오존O3 (0.06ppm)	HCHO (80㎍/㎥)	책상조도 (300lux이상)	비 (3:1)	칠판조도 (300lux이상)	비 (3:1)
	빈교실 1F 원추리	24.3 dB	-	18 ㎍/㎥	1102 lux	1.4 : 1	590 lux	1.3 : 1
	빈교실 -	- dB	-	- ㎍/㎥	- lux	- : -	- lux	- : -
	빈교실 -	- dB	-	- ㎍/㎥	- lux	- : -	- lux	- : -
	외기	28.2 dB	0.02 ppm	-				

측정지점	측정시간	기온 (18℃~28℃)	습도 (30%~80%)	환기량 (21.6㎥/h이상)	PM-10 (75㎍/㎥)	PM-2.5 (35㎍/㎥)	CO2 (1000ppm)	CO (10ppm)	NO2 (0.05ppm)	총부유세균 (800CFU/㎥)
수업중교실 1F 비비추	10:00 ~ 13:00	21.1	41.5	174.6	32.0	10.0	601.0	3.1	0.01	355
수업중교실 -		-	-	-	-	-	-	-	-	-
수업중교실 과학실		-	-	-	-	-	-	-	-	-
수업중교실 급식실		-	-	-	-	-	-	-	-	-
수업중교실 체육관		-			-	-				
수업중교실 강당		-			-	-				
외기		22.3	44.1	-	48.2	17.3	538.0	-		

측정지점	측정시간	총부유세균 (800CFU/㎥)	낙하세균 (10CFU/실당)	진드기 (100마리/㎡)	O_3 (0.06ppm)	Rn (148Bq/㎥)	석면 (0.01개/cc)
보건실	10:00 ~ 13:00	-	0.3	0~20 마리 미만	-	-	-
식당		-	-	-	-	-	-
교무실		-	-	-	0.02	-	-
행정실		-	-	-	-	-	-
컴퓨터실		-	-	-	-	-	-
석면교실 1F 보일러실	9:50 ~10:50	-	-	-	-	-	0.01개/cc 미만
라돈측정 1F 둥글레반	11/13~4일	-	-	-	-	76.9	-

측정지점	측정시간	HCHO (80㎍/㎥)	TVOCs (400㎍/㎥)	벤젠 (30㎍/㎥)	톨루엔 (1000㎍/㎥)	에틸벤젠 (360㎍/㎥)	자일렌 (700㎍/㎥)	스타이렌 (300㎍/㎥)
특별측정 -	-	-	-	-	-	-	-	-
특별측정 -	-	-	-	-	-	-	-	-
특별측정 -	-	-	-	-	-	-	-	-
특별측정 -	-	-	-	-	-	-	-	-

분 석 기 간	20/10/20 ~ 20/11/17	분 석 책 임 자	김 수 현 (서명)
⑤ 종 합 의 견	모든 항목 기준치 이내입니다.		

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다

2020년 11월 18일

상 호 명 : 주식회사 그 린 포 레

소 재 지 : 경기도 남양주시 경춘로 1260, 하나프라자 605호

대 표 자 : 강 문 국 (서명 또는 인)